

P.L.U.

Plan Local d'Urbanisme

Commune de Sérézin de la Tour

5.2.d. Electricité





Type d'ouvrage	INVENTAIRE DU PATRIMOINE		INVENTAIRE COMPTABLE		
	Inventaire Technique	Inventaire Comptable	Valeur Brute	Amortissement	Provisions pour renouvellement
	Quantité	Quantité			
Réseau HTA Souterrain	420 m	420 m	37 497 €	16 276 €	0 €
Réseau HTA Aérien	10 249 m	10 205 m	279 466 €	215 995 €	95 322 €
Postes HTA/BT	14	n.d.	119 482 €	79 426 €	0 €
Transformateurs HTA/BT	14	14	46 266 €	18 598 €	4 691 €
Réseau BT Souterrain	4 537 m	4 475 m	400 742 €	109 085 €	0 €
Réseau BT Torsadé	12 366 m	11 500 m	258 316 €	121 010 €	0 €
Réseau BT Aérien Nu	0 m	0 m	0 €	0 €	0 €
Branchements non localisés	n.d.	n.d.	197 241 €	69 952 €	16 124 €
Branchements Collectifs	n.d.	20	11 271 €	4 154 €	0 €
Concentrateurs Linky	n.d.	-	0 €	0 €	0 €
Comptages non localisés	n.d.	n.d.	26 094 €	19 900 €	0 €
Comptages marché d'affaires	n.d.	3	444 €	97 €	0 €
Compteurs Linky	n.d.	36	2 613 €	182 €	0 €
Autres ouvrages localisés	n.d.	n.d.	3 124 €	2 504 €	0 €
Autres ouvrages non localisés	n.d.	n.d.	3 309 €	1 152 €	5 €
TOTAL			1 385 864 €	658 332 €	116 142 €

REPARTITION DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	420	4%
<i>Dont CPI</i>	-	0%
Aérien	10 249	96%
TOTAL	10 669	

REPARTITION DES POSTES HTA / BT	
Type	Quantité
H61 (sur poteau)	7
Cabine Haute	0
Autres	7
TOTAL	14

REPARTITION DU RESEAU BASSE TENSION (BT)		
Type	Quantité (m)	%
Souterrain	4 537	27%
Torsadé	12 366	73%
Aérien nu	-	0,0%
<i>dont FS</i>	-	0,0%
TOTAL	16 903	

NOMBRE D'USAGERS, CONSOMMATION et RECETTE D'ACHEMINEMENT (source données : Enedis)				
	Usagers BT < 36 kVA	Usagers BT > 36 kVA	Usagers HTA	TOTAL
Nombre d'usagers	450	2	1	453
Consommation (kWh)	3 833 523	188 194	2 191	4 023 908
Recette d'acheminement (€)	169 042	8 518	787	178 347

CONTRAT DE FOURNITURE, CONSOMMATION et RECETTE DE FOURNITURE (source données : EDF)				
	Tarifs règlementés			TOTAL
	Tarif bleu	Tarif jaune	Tarif vert	
Nombre d'usagers	376	n.c.	n.c.	n.c.
Consommation (kWh)	3 174 487	n.c.	n.c.	n.c.
Recette de fourniture (€)	336 292	n.c.	n.c.	n.c.

EVENEMENTS SURVENUS SUR LE RESEAU					
Nombre moyen de coupures survenues sur le réseau HTA en 2019		Nombre d'incidents survenus en 2019		Qualité de fourniture en 2019	
Longues	2,0	Réseaux HTA	3	Nombre de postes dont la chute de tension HTA (amont) 5% < CT < 7%	-
Brèves	2,0	<i>dont Souterrain</i>	1	Nombre de postes HTA/BT avec une chute de tension HTA (amont) > 7%	-
Très Brèves	10,0	<i>dont Aérien</i>	1	Nombre de DMA BT	4
Continuité : Qualité moyenne		Réseaux BT	0	Nombre de CMA BT	37
Critère B moyens 2014/2019 (minutes)		<i>dont Souterrain</i>	0		
Critère B TCC	475	<i>dont Torsadé</i>	0		
<i>dont incidents (PS, HTA et BT)</i>	151	<i>dont Aérien Nu</i>	0		
Critère B HIX	181	Branchements	2		

Sigles qualifiants les données

n.d. : informations non disponibles
n.c. : informations non communiquées
s. : données sensibles
f. : données indisponibles car communes fusionnées

Sigles techniques

CPI : Câble Papier Imprégné
TCC : Toutes Causes Confondues
HIX : Hors Evénements Exceptionnels
DMA : Départs BT considérés Mal Alimentés
CMA : Clients BT considérés Mal Alimentés
Critère B : temps moyen de coupure par usager (en minutes)

FS : Faible Section
CT : Chute de Tension
PS : Poste Source



-  Réseau de transport (RTE)
-  Réseau de distribution HTA
-  Réseau de distribution HTA enterré
-  Réseau de distribution BTA
-  Réseau de distribution BTA enterré

Source : data.enedis.fr

